



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Московского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. 388-87-54

Санкт-Петербург,

Московский пр., д. 116

(место составления акта)

“ 27 ” июля 20 15 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**соблюдения требований пожарной безопасности**  
№ 2-18-828

На основании: распоряжения начальника ОНД Московского района УНДПР ГУ МЧС России  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

по г. Санкт-Петербургу Чернодедов Андрей Сергеевич от 15 июля 2015 года № 2-18-828 была  
проведена внеплановая выездная проверка помещений дошкольного образовательного учрежде-  
ния, встроенных в многоквартирный жилой дом по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр.,  
д.172, корп.2, лит. А, пом.2-Н

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Москов-  
ского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-  
Петербурга)

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 20 ” июля 20 15 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.  
“ 27 ” июля 20 15 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (4 часа)

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 4 Калачева Александра Юрьевна

20.07.2015 г. в 11 часов 00 минут

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Николаева Юлия Вячеславовна – ст. инспектор отделения ОНД

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов,

Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свиде-  
тельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 4 Калачева Александра Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического лица объекта защиты;

- обследован используемый юридическими лицами, при осуществлении деятельности объ-

ект защиты по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д.172, корп.2, лит. А, пом.14-Н.

Представлен отчет о расчете пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, о этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д.172 корп.2 лит.А, пом.2Н», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 13.03.2014 года № 3)

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, о этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, о этом делается соответствующая запись)

Выявлены факты невыполнения предписаний органов НД (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнено предписание № 2-18-784/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 30.07.2014 г., а именно пункт № 2, 3, 4:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
2	Помещения ДООУ не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа с установкой статических указателей направления движения, а так же не предусмотрен вывод сигнала в лестничную клетку жилой части здания	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4 раздела 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д.172 корп.2 лит.А, пом.2Н», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 13.03.2014 года № 3), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	Заведующий ГБДОУ детский сад № 4
3	В эвакуационных коридорах здания не предусмотрены фотолюминисцентные эвакуационные системы, предназначенные для обеспечения эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации, в том чис-	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8 раздела 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 Московского района Санкт-	Заведующий ГБДОУ детский сад № 4

	ле при аварийном отключении освещения, а так же для обеспечения процесса ликвидации ЧС.	Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д.172 корп.2 лит.А, пом.2Н», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 13.03.2014 года № 3), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	
4	На путях эвакуации (в поэтажных коридорах, лестничных клетках) отсутствует аварийное эвакуационное освещение, выполненное в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», обеспеченное 1-й категорией надежности электропитания.	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.9 раздела 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д.172 корп.2 лит.А, пом.2Н», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 13.03.2014 года № 3), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	Заведующий ГБДОУ детский сад № 4

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: \_\_\_\_\_

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протоколы отбора образцов (проб) продукции нет
3. Протоколы (заклучения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз нет
4. Фототаблица нет

5. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушение обязательных требований  На данный момент договор на разработку проекта, аварийного освещения и фототаблицы выполнен, работы по монтажу будут выполнены в срок до 01.09.2014г.

6. Предписания об устранении выявленных нарушений: Предписание № 2-18-828/1/1 от 27.07.15г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения проверки) не издавался.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии): \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: Николаева Юлия Вячеславовна, старший инспектор отделения ОНД Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

27 «июля» 2015 года \_\_\_\_\_

(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Калачова Александра Юрьевна, заведующий  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» 07

2015 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)