



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812)718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

Предписание № 2-18-768/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№ 4 Московского района Санкт-Петербурга

(ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга)

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича № 2-18-768 от 17 июля 2018 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 16, 28 августа 2018 года инспектором отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Смирновой Татьяной Геннадьевной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – помещений детского дошкольного образовательного учреждения, встроенных в многоквартирный жилой дом, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 172, корп. 2, лит. А, пом. 2Н,3Н, 4Н, 5Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения объекта не оборудованы автоматической установкой пожаротушения тонкораспыленной водой (кроме помещений с мокрыми процессами и лестничных клеток)	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 раздела 6 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 172, корп. 2, лит. А, пом. 2Н, 3Н, 4Н, 5Н», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 13.03.2014 года № 3), включен-	28.08.2019 г.	

подпись

		ных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты		
2.	В помещениях групповых для удаления продуктов горения не предусмотрено устройство открывающееся от установки автоматической пожарной сигнализации фрамуг в окнах, расположенных на высоте 2,2 м и более от уровня пола до низа фрамуг, площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 раздела 6 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 172, корп. 2, лит. А, пом. 2Н, 3Н, 4Н, 5Н», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 13.03.2014 года № 3), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	28.08.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе подать в орган ГПН, издавший распоряжение на проверку, в пятнадцатидневный срок с даты получения предписания возражение в письменной форме или в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп. 2 п. 75 Приказа МЧС России от 30.11.2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» ис-


подпись

полнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отделения ОНДПР Московского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



Т.Г. Смирнова

28 августа 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Калачев Александр Юрьевич

« 28 » августа 2018 г.


подпись