



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Московскому району

196006, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 116, тел. (812) 387-87-29

Отдел надзорной и профилактической работы Московского района

196006, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 116, тел. (812) 387-87-29

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 36-1-260 (78-002-2022/0154pc)**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга) ИНН 7810215127

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении	внеплановой	выездной проверки
------------------------------------	-------------	-------------------

(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия)

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

От 11.05.2022 № 36-1-260 в период с 16.05.2022 по 27.05.2022 Кочергиным Арсением Михайловичем – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении здания дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 6, корп. 3, лит. А

(указываются реквизиты Решения, период проведенного контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Калачева Александра Юрьевна – Заведующий

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№	Вид нарушения обязательных	Ссылка на пункт, часть, статью и	Срок	Отметка о
---	----------------------------	----------------------------------	------	-----------

п/п	требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	выполнении
1.	Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов имеют пределы огнестойкости менее нормируемых для воздуховодов	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.13 СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.09.2022	
2.	Системы приточной противодымной вентиляции ПД в зону безопасности МГН нормативным параметрам не удовлетворяет значение подачи наружного воздуха в помещение зоны безопасности для МГН, располагаемое на 2-ом, 3-м этажах	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.09.2022	
3.	Отсутствует подогрев воздуха в помещении безопасной зоны	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.17 СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.09.2022	
4.	Не разработан специальный текст СОУЭ для оповещения работников учреждения, не содержащий слов, способных вызвать панику на объекте защиты	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 табл. 2 СП 3.131230.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.09.2022	
5.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (автоматической установки)	п. 2 ст. 82 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.09.2022	

	пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией) не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону	пожарной безопасности»		
6.	Высота горизонтальных участков пути эвакуации в свету в помещениях подвала менее 2 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2022	
7.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету в лестничной клетке из подвала менее 2 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Заведующий Калачева А.Ю.

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)



(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Московского района
управления по Московского району
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
Кочергин А.М.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



(подпись, заверенная печатью)